

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0174/2014/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **7358-2014-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2007T 0349 - 5. zmena zo dňa 31.05.2013 a vydáva

povolenie č. 2007T 0349 - 6. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Enerbyt s.r.o.**

IČO: **36 753 491** sídlo: **Lipová 1/939, 943 01 Štúrovo**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 17,712 MW; z toho plynné palivo 17,712 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 40,88 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Oliver Éder

Doba začatia výkonu podnikania: 01.07.2007

Doba platnosti povolenia do: 31.07.2027

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzných predpisov vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2007T 0349 - 5. zmena vydané dňa 31.05.2013 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 07.11.2014 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie 3 kotolní v Štúrove - v povolení č. 2007T 0349 - 5. zmena zo dňa 31.05.2013. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 28. novembra 2014

JUDr. Zuzana Ďurovčíková
riaditeľka odboru právneho

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2007T 0349 - 6. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT - Centrálny zdroj tepla, Jesenského 71, Štúrovo	ZP	15,600	33 333
2	DK - Kotelňa 2x8 b.j., Jesenského 59-61, Štúrovo	ZP	0,178	236
3	DK - Kotelňa 12 b.j., Kozmonautov 1752, Štúrovo	ZP	0,100	139
4	DK - Kotelňa 12 b.j., Kozmonautov 1753, Štúrovo	ZP	0,100	139
5	BK - Kotelňa K11, 1. mája 6, Nána	ZP	0,294	611
6	BK - Kotelňa K17, 1. mája 6, Nána	ZP	0,186	306
7	DK - Kotelňa 15 b.j., Jesenského 42, Štúrovo	ZP	0,810	139
8	BK - Kotelňa Kino Danubius, Hlavná 6, Štúrovo	ZP	0,064	99
9	BK - Kotelňa ZŠ s VJM ADY, Adyho 9, Štúrovo	ZP	0,380	583

Inštalovaný výkon spolu: 17,712 MW

Ročná výroba spolu: 35 585 MWh

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2007T 0349 - 6. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	PR - z CZT, Jesenského 71, Štúrovo	HV	0,8	2,440	15,60
2	OST - POS 1, Lipová 3, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,4		4,00
3	SR z OST POS 1, Lipová 3, Štúrovo	TV	0,4	0,850	
4	OST - POS 2, Lipová 5, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,5		4,00
5	SR z OST POS 2, Lipová 5, Štúrovo	TV	0,4	0,480	
6	OST - POS 3, Bartókova 1, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,6		5,00
7	SR z OST POS 3, Bartókova 1, Štúrovo	TV	0,4	0,650	
8	OST - POS 4, Štefánikova 16, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,7		5,00
9	SR z OST POS 4, Štefánikova 16, Štúrovo	TV	0,4	0,710	
10	OST - SOS, Gaštanová 5, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,8		2,00
11	SR z OST SOS, Gaštanová 5, Štúrovo	TV	0,4	0,195	
12	OST - VS 1, Záhradnícka 33, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,9		1,00
13	SR z OST VS 1, Záhradnícka 33, Štúrovo	TV	0,4	0,095	
14	OST - VS 2, Petöfího 75, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,10		1,00
15	SR z OST VS 2, Petöfího 75, Štúrovo	TV	0,4	0,162	
16	OST - VS 3, Petöfího 105, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,11		1,00
17	SR z OST VS 3, Petöfího 105, Štúrovo	TV	0,4	0,162	
18	OST - VS 4, Športová 19, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,12		1,00
19	SR z OST VS 4, Športová 19, Štúrovo	TV	0,4	0,165	
20	OST - KOST IV/1 (ohrev TUV), Družstevný rad 17-23, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,6		0,06
21	OST - KOST IV/2 (ohrev TUV), Družstevný rad 9-15, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,6		0,06
22	OST - KOST IV/3 (ohrev TUV), Družstevný rad 1-7, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,6		0,06
23	OST - KOST V/1 (ohrev TUV), Jesenského 74, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,6		0,10
24	OST - KOST V/2 (ohrev TUV), Jesenského 72, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,6		0,10
25	OST - KOST V/3 (ohrev TUV), Jesenského 70, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,6		0,10
26	OST - KOST V/4 (ohrev TUV), Jesenského 68, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,6		0,10
27	OST - KOST V/5 (ohrev TUV), Jesenského 66, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,6		0,10
28	OST - KOST VIII-1/1 (ohrev TUV), Gaštanová 2-6, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,6		0,10
29	OST - KOST VIII-1/2 (ohrev TUV), Gaštanová 8-10, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,6		0,10
30	OST - HUMANITA, Lipová 4, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,6		
31	OST - 42 BJ, Jesenského 73, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,4		
32	OST - MŠ, Družstevný rad 22, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,2		
33	OST - AC, Sv. Štefana 79, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,45		
34	OST - Športhotel, Športová 5, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,06		
35	SR z OST - Športhotel, Športová 5, Štúrovo	TV	0,6	0,090	0,40
36	OST - ZŠ VJM, Rákócziho 82, Štúrovo	HV/TV	0,6		
37	OST - MŠ s VJM, Bartókova 38, Štúrovo	HV/TV	0,8/0,2		

Ročná dodávka tepla spolu: 24 512 MWh

Počet odberných miest: 107

Celková dĺžka rozvodov: 5,999 km